



Lipno 16 lipca 2019 r.

PUK.341-9PN/2018

Dotyczy postępowania: **Dostawa elementów sieci ciepłowniczej.**

Uszczegółwienie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółwienie do SIWZ powyższego przetargu:

Zapytanie 1:

W załączniku nr 3 w formularzu cenowym podane są rury preizolowane ze szwem, a kolana preizolowane bez szwu. Czy te zapisy są poprawne?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie kolan ze szwem. W takim przypadku oferent poprawi w formularzu cenowym pozycje, w których zastosuje kolana ze szwem.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.