



Lipno 17 lipca 2019 r.

PUK.341-9PN/2018

Dotyczy postępowania: **Dostawa elementów sieci ciepłowniczej.**

## Uszczegółwienie

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółwienie do SIWZ powyższego przetargu:**

### Zapytanie 1:

w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na "Dostawę elementów sieci ciepłowniczych" proszę o sprawdzenie i skorygowanie w specyfikacji materiałowej w elementach sieci preizolowanych cz.2 (22-Stycznia Deweloper) poz. 22 oraz w elementach sieci preizolowanych cz.5 (Osiedle kwiatów) poz. 39. Powołując się na normę PN-EN 12201-2+A1:2013-12, tj. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej grubość ścianki rury przewodowej dla pozycji 22 przy ciśnieniu PN10 powinna wynosić 225x13,4 SDR17 oraz dla pozycji 39 PN10 315x18,7 SDR17.

### Odpowiedź 1:

Proszę przyjąć materiały zgodne z normami.