



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lipnie**

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20
tel. fax (54) 287 32 24


e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.psselipno.pl

Lipno, dnia 13. KWI. 2018

Znak sprawy: N.HK-5211-6/04/1/.....949/18

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie Sp. z o.o.
ul. K. Wyszyńskiego 47
87 - 600 Lipno**

dot. wodociągu lokalnego „Oczyszczalnia” Lipno



O C E N A O K R E S O W A
przydatności wody do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017r., poz.1261 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328 ze zmianami) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w oparciu o nw. analizy wody:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
5941	26.03.2018r.	Zawór czerpalny – SUW Oczyszczalnia Lipno, ul. Wyszyńskiego /A + Enterokoki, Fe, Mn, jon amonowy/
5942	- „ -	Kran czerpalny w pomieszczeniu, Składowisko Lipno, ul. Wyszyńskiego /A + Enterokoki, Fe, Mn, jon amonowy/

A – parametry grupy A
B – parametry grupy B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu lokalnego Oczyszczalnia Lipno **odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład mikrobiologiczny i fizyko – chemiczny.

W związku z powyższym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Mirosław Grzybowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Lipno